

Выездная проверка проведена по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. с. Оронгой, ул. Абидуева, д. 56 «А».

Проверка проводилась Шулуновым Д.П., начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору).

По результатам проверки составлен акт проверки № 8 от 11 февраля 2022 г.

В ходе внеплановой проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Обязательное требование, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1.	Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м. <i>ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>	Не соответствует ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету и составляет менее 1,2 м, а именно: - из помещения № 56 в помещение № 54 составляет 0,78 м; - из помещения № 55 в помещение № 54 составляет 0,76 м; - из помещения № 54 в помещение № 60 составляет 0,76 м; - из помещения № 57 в помещение № 60 составляет 0,78 м;

Таким образом установлено, что нарушаются следующие нормативные документы по пожарной безопасности:

- ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Кроме этого, установлено, что 26.08.2021 года юридическому лицу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "УЛААЛЗАЙ" (ИНН: 0308163329, ОГРН: 1130327000825) было вручено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 59/1/1, которое получено представителем 26.08.2021 года. Данным предписанием предложено к исполнению 1 мероприятие, также установлен срок исполнения мероприятий 10.01.2022 года.

Однако, в ходе проведенной внеплановой проверки установлено, что предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 59/1/1 от 26.08.2021 г. не исполнено в полном объеме. Не исполнено нарушение обязательных требований пожарной безопасности в установленный должностным лицом (государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору Савинковой И.В.) осуществляющий федеральный государственный пожарный надзор, срок, т.е. до 10.01.2022 года.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426859

Владелец Доржиева Наталья Сергеевна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024