



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Бурятия
в Иволгинском районе

Партизанская ул., д. 77, с. Иволгинск, 671050
тел./факс (301-40) 41-0-79, E-mail: ivolg@03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288,
ИНН/КПП 0323121940/032301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 11.10.2023 г. №71

с. Иволгинск
(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам
Хандархаевым Николаем Анатольевичем

(должность лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ №
336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» в отношении Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Улаалзай» (ОГРН 1130327000825 ИНН 0308163329), 671050
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Оронгой, ул. Абидуева, 56 А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:

- согласно п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20;), регламентирующий, планировка зданий, строений,
сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать
доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, фактически крыльцо при входе в детский сад высокое, не имеет специальных
конструкций для людей с ограниченными возможностями (нет пандуса и др.).

- согласно п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, регламентирующий, что помещения и оборудование,
используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать
последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также
встречного движения посетителей и персонала, фактически для организации приема пищи
детьми во всех трех игровых детского сада оборудованы буфеты, буфеты не имеют
ограждающих конструкций от основного помещения игровой, буфетное оборудование находится
в доступном месте для детей и др..

- согласно п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 регламентирующий, что на собственной территории не допускается скопление мусора. На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводиться мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний, фактически три игровые площадки, для каждой группы, с теньевыми навесами. Теньевые навесы захламлены различной старой мебелью, стройматериалами, загрязнены мусором и песком.

- согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов, фактически в туалетной средней группы «Бульжамур» и старшей группе, установлено по 5 унитазов, унитазы в аварийном состоянии т.е. отсутствуют сливные баки, слив осуществляют посредством оборудованных кранов, унитазы грязные.

- согласно п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки, **фактически** в дошкольном учреждении отмечается не соответствие по норме площади на одного ребенка. Проектная вместимость детского сада 78 детей, списочный состав 112 детей: ясли - 31, средняя группа - 35, старшая группа - 46, фактическое количество 71 детей. Количество групп -3, спальных комнат -3, буфетных комнат -3. Площадь каждого игровой составляет 57- 58 кв.м. Площадь на одного ребенка составляет; в ясельной группе 1,8 кв/метра, при норме 2,5 кв/метра, в средней 1,6 кв/метра – при норме 2 кв/метра, 1.3 кв/метра 2 кв/метра.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Улаалзай» (ОГРН 1130327000825 ИНН 0308163329), 671050 Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Оронгой, ул. Абидуева, 56 А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья – привести крыльцо в соответствии с требованиями.
2. Провести реконструкцию буфетных в каждой групповой, обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, исключить доступ к буфетному оборудованию детей и др.

3. Теневые навесы содержать в исправном и надлежащем состоянии, проволить регулярную их уборку от загрязнения.
4. В туалетной средней группы и старшей группе, обеспечить исправную работу унитазов.
5. Привести нормы площади на одного ребенка в соответствии с п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20


Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Иволгинский: **до 11.10.2024 года включительно**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улаалзай» (ОГРН 1130327000825 ИНН 0308163329),


(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный государственный санитарный врач по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам		Хандархаев Н.А.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 10 фвт 2023 г.

(подпись) 

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426859

Владелец Доржиева Наталья Сергеевна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024